


Информация о резерве пропускной способности тепловой сети по источникам
МУП города Хабаровска "Тепловые сети" по состоянию на июнь 2019г.

Теплоисточник	Пропускная способность тепломагистрали, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка + тепловые потери, Гкал/час	Объем выданных ТУ и УП (действующие), Гкал/час	Резерв мощности (с учетом выданных ТУ и потерь). Гкал/час
Хабаровск				
Котельная пос. Красная речка	40	29,11	0	10,89
Котельная ул. Балашовская, 7а	3,54	2,075	0,015	1,465
Котельная ул. Салтыкова – Щедрина, 29а	0,42	0,42	0	0

Начальник режимной группы _____  _____ Ващенко П.А.