

Средние результаты анализа горячей воды на выходе с котельных  
в распределительную сеть за период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                        | Единицы<br>измерения   | Норматив,<br>не более | Газовая котельная по<br>ул. Мельничная, 27а | Угольная котельная по<br>ул. Балашовская, 7а |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | Запах при 20 °С                                   | баллы                  | 2                     | 0                                           | 0                                            |
| 2        | Запах при<br>нагревании до 60°С                   | баллы                  | 2                     | 0                                           | 0                                            |
| 3        | Цветность                                         | градусы                | 20                    | 18,5                                        | 9,9                                          |
| 4        | Мутность                                          | мг/дм³                 | 1,5                   | 0,60                                        | 1,2                                          |
| 5        | Массовая<br>концентрация<br>железа                | мг/дм³                 | 0,3                   | 0,073                                       | 0,29                                         |
| 6        | Массовая<br>концентрация<br>марганца              | мг/дм³                 | 0,1                   | 0,024                                       | 0,016                                        |
| 7        | ОКБ (общие<br>колиморфные<br>бактерии)            | КОЕ/100см³             | не более<br>50        | 0                                           | 0                                            |
| 8        | ОМЧ (общее<br>микробное число)                    | КОЕ/см³                | отсутствие            | отсутствие                                  | отсутствие                                   |
| 9        | Споры СРК<br>(Сульфитредуциру<br>ющие клостридии) | спор в 20 см³          | отсутствие            | отсутствие                                  | отсутствие                                   |
| 10       | Escherichia coli (E.<br>coli)                     | КОЕ/100см³             | отсутствие            | отсутствие                                  | отсутствие                                   |
| 11       | Энтерококки                                       | КОЕ/100см³             | отсутствие            | отсутствие                                  | отсутствие                                   |
| 12       | Legionella<br>pneumophila                         | геномных<br>копий/литр | менее<br>1000         | не выявлена                                 | не выявлена                                  |
| 13       | рН (водородный<br>показатель)                     |                        | 6-9                   | 7,5                                         | 7,7                                          |

Руководитель СОР и ОС



Островская А.В.