

Информация о резерве пропускной способности тепловой сети по источникам тепловой энергии
МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

Теплоисточник	Пропускная способность тепломагистрали, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка + тепловые потери, Гкал/час	Объем выданных ТУ и УП (действующие), Гкал/час	Резерв мощности (с учетом выданных ТУ и потерь). Гкал/час
Хабаровск				
Котельная ул. Мельничная, 27а	28,34	27,76	0,00	0,58
Котельная ул. Балашовская, 7а	2,20	1,90	0,00	0,30
Котельная ул. Салтыкова – Щедрина, 29а	0,13	0,13	0,00	0,00

Начальник режимной группы _____ Муравьев Е.И.