Средние результаты анализа горячей воды на выходе с котельных
в распределительную сеть за период с 01.08.2026 г. по 31.08.2026 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Норматив, не более	Газовая котельная по ул. Мельничная, 27а
1	Запах при 20 °С	баллы	2	0
2	Запах при нагревании до 60°С	баллы	2	0
3	Вкус и привкус	баллы	2	0
4	Цветность	градусы	20	9,0
5	Мутность	мг/дм³	1,5	0,58
6	Массовая концентрация железа	мг/дм³	0,3	0,11
7	Массовая концентрация марганца	мг/дм³	0,1	0,042
8	ОКБ (общие колиморфные бактерии)	КОЕ/100см3	не более 50	0
9	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/см3	отсутствие	отсутствие
10	Споры СРК (Сульфитредуцирующие клостридии)	спор в 20 см3	отсутствие	отсутствие
11	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см3	отсутствие	отсутствие
12	Энтерококки	КОЕ/100см3	отсутствие	отсутствие
13	Legionella pneumophila	геномных копий/литр	менее 1000	не выявлена
14	pH (водородный показатель)		6-9	7,5

Руководитель СОТ и ИБ Островская А.В.

Исполнитель: Басюк Полина Игоревна
46-21-90 (доб. 2361), sot@teploseti.net